

План устранения обязательных требований пожарной безопасности, по проведению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара. МДОУ «Детский сад № 190», здание 1, ул. Лермонтова 24а.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок выполнения
1	В инструкции о мерах пожарной безопасности МДОУ «Детский сад № 190» не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте.	Выполнено
2	Расстояние от светильников до дымовых пожарных извещателей АУПС менее 0.5 м. (групповая ячейка № 1, музыкальный зал).	Февраль 2019 г.
3	Помещение пожарного поста с приёмно-контрольным прибором АУПС не оборудовано аварийным освещением.	Январь, 2019 г.
4	Отсутствуют световые оповещатели «Выход» СОУЭ над вторыми эвакуационными выходами в коридор 1-го и 2-го этажа в групповых ячейках № 1, 2, 3, 5.	Январь, 2019 г.
5	Двери лестничных клеток из поэтажных коридоров не оборудованы доводчиками и уплотнениями в притворах.	Август, 2019 г.
6	Не обеспечено наличие указателей направления движения к пожарным гидрантам с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Январь, 2019 г.
7	Ширина горизонтального участка пути эвакуации (2 этаж общий коридор) менее 1,2 м. (фактически 0,9 м.). Установлены столы.	Выполнено
8	Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты выполнен с нарушением пунктами 474 настоящих Правил противопожарного режима в РФ (расчет выполнен как для помещений категорий А, Б и В1-В4 по пожарной и взрывопожарной опасности).	Выполнено

Заведующий МДОУ «Детский сад № 190»

Кузнецова Л. Г.



Кузнецова Л. Г.

29.11.2018

Вход. № 2457-29-11 2018
ОНД и НР по городу
ЯРОСЛАВЛЮ УНД и НР
ГУ МЧС РОССИИ по Я.О.