

План устранения обязательных требований пожарной безопасности, по проведению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара. МДОУ «Детский сад № 190», здание 2, ул. Радищева 44а.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок выполнения
1	Огнетушитель в коридоре первого этажа расположен на уровне выше 1,5 метра.	Выполнено
2	Двери лестничных клеток из групповых ячеек №2 и №3, фиксируются в открытом положении.	Февраль, 2019 г.
3	В помещении с приемно-контрольным прибором АУПС и СОУЭ (группа №5) отсутствует аварийное освещение.	март, 2019 г.
4	Помещения тамбуров, групповых ячеек 1-го этажа («Лучики», «Брусничка») не оснащены автоматической установкой пожарной сигнализации.	Февраль, 2019 г.
5	Помещение кухонного коридора, между коридором первого этажа и пищеблоком, не оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации.	Февраль 2019 г.
6	В помещении музыкального зала над эвакуационными выходами отсутствуют световые оповещатели «Выход».	Февраль, 2019 г.
7	Ширина эвакуационного выхода в свету из музыкального зала в коридор второго этажа менее 0.8 м. (ширина заужена в следствии отделки дверных откосов и составляет 0.71 м.; измерение проведено механическим измерительным инструментом - рулеткой;	Август, 2019 г.
8	Для покрытия пола в коридорах первого и второго этажей здания применен линолеум, без показателя класса пожарной опасности (отсутствует документ, подтверждающий соответствие). (допускается применять покрытие с показателем не более КМ 1)	Август, 2019 г.
9	Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с нормативными требованиями, а так же не обеспечено обозначение их на двери помещения складского назначения (прачечной).	Декабрь, 2018 г.
10	Для отделки стен в тамбуре у левой лестницы применены пластиковые панели, без показателя класса пожарной опасности (отсутствует документ, подтверждающий соответствие). (допускается применять покрытие с показателем не более КМО.	Август, 2019 г.
11	Не обеспечено наличие указателей направление движения к пожарным гидрантам с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Выполнено

Заведующий МДОУ «Детский сад № 190»

Кузнецова Л. Г



Кузнецова Л. Г.

29.11.18

Вход. №3458-29-11 2018
ОНД и НР по ГОРОДУ
ЯРОСЛАВЛЮ УНД и НР
ГУ МЧС РОССИИ по Я.О.