



Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль

(место составления акта)

« 16 » июля 2019 г.

(дата составления акта)

14 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 205

16 июля 2019 года по адресу: г. Ярославль, ул. Лермонтова, д.24а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Морева Алексея Николаевича от «27» июня 2019 года № 205

была проведена внеплановая проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 190».

Продолжительность проверки: с 10 ч. 00 мин 16.07.2019 г. до 14 ч. 00 мин. 16.07.2019 г.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) заведующий МДОУ «Детский сад № 190» Кузнецова Людмила Геннадьевна 27.06.2019 в 13:15

(Направлено по факсимильной связи)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Емелина Алёна Вениаминовна.

При проведении проверки присутствовали: заведующий МДОУ «Детский сад № 190» Кузнецова Людмила Геннадьевна

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Здание МДОУ «Детский сад №190» 2-х этажное, без подвала, кровля мягкая 2 степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1., площадь 773,0 кв.м. Отопление центральное водяное, помещения электрофицированы. В здании предусмотрена вытяжная канальная вентиляция с механическим побуждением (столовая). Здание школы введено в эксплуатацию в 1961 году. Капитальный ремонт и реконструкция здания не проводились. Внутренний противопожарный водопровод не предусмотрен. Помещения оборудованы: автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).

В ходе проведения проверки:


- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание от 31.10.2018 № 355/1/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности выполнено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Государственный инспектор города Ярославля  
по пожарному надзору Емелина А.В.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«16» июля 2019 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

     
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» июля 2019 г.   
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)