

«Согласовано»
Председатель ЯОО ООО
«Всероссийское общество инвалидов»
Савельева А. П. района
15.04.2021



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МДОУ «Детский сад №190»
Л.Г. Кузнецова
"15" апреля 2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
N 01.01/2/

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №190»
- 1.2. Адрес объекта 150047, город Ярославль, улица Лермонтова, д.24а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 772,7 кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 4132 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1961, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад №190» (МДОУ «Детский сад №190»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 150047, город Ярославль, улица Лермонтова, дом 24а
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования мэрии города Ярославля
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 150000, город Ярославль, улица Волжская набережная, дом 27

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте с длительным пребыванием
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного

возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 123 ребенка

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Ленинский район, остановка ул. Белинского, автобусы: № 44, №44-к; Маршрутное такси: № 67; 87; 61; 38; 44а; трамвай: 1,5,6.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 400 метров

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично избирательно (О, С, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания
2	Вход (входы) в здание	технические решения

		невозможны– организация альтернативной формы обслуживания.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны– организация альтернативной формы обслуживания.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны– организация альтернативной формы обслуживания.
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны– организация альтернативной формы обслуживания.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны– организация альтернативной формы обслуживания.
8	Все зоны и участки	технические решения невозможны– организация альтернативной формы обслуживания.

 <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
 в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Провести мероприятия по исполнению минимальных требований для

частичной адаптации учреждения с целью повышения их доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а именно:

- рядом со входом размещается знак доступности для инвалидов размером 20x20. На прозрачных полотнах дверей необходимо разместить яркую контрастную маркировку (круг диаметром 15 см желтого цвета), расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути;
- обеспечить внутри учреждения предупреждающую сигнальную маркировку о приближении к препятствиям (лестницам) в соответствии с требованиями СП 136.13330.2012. Специальные контрастные полосы, выполняемые лакокрасочными или полимерными материалами с низким коэффициентом скольжения на первой и последней ступенях каждого марша с подступенками на расстоянии 0,03 - 0,05 м от края проступи. Ширина (глубина) - 0,15 м. Края ступени должны быть выделены контрастной полосой (ярко-желтой или белой).
- обеспечить иные мероприятия по повышению доступности учреждения для людей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с положениями ГОСТ Р 52131-2019, СП 59.13330. 2012, СП 136.13330. 2012.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Проведены мероприятия по исполнению минимальных требований для частичной адаптации учреждения с целью повышения их доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а именно:

- рядом с входами размещен знак доступности для инвалидов размером 20x20. На прозрачных полотнах дверей размещены круги диаметром 15 см желтого цвета, расположенные на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути;
- нанесена внутри учреждения предупреждающая сигнальная маркировка о приближении к препятствиям (лестницам) в соответствии с требованиями СП 136.13330.2012. Специальные контрастные полосы, выполнены полимерными материалами с низким коэффициентом скольжения на первой и последней ступенях каждого марша на расстоянии 0,03 - 0,05 м от края проступи. Ширина (глубина) - 0,15 м. Края ступени выделены контрастной полосой (ярко-желтого цвета).
- установлены домофоны на калитке и входной группе для повышения доступности учреждения для людей с ограниченными возможностями здоровья.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

Российской Федерации

Дата 18.02.2021

1. Геопортал Ярославской области gis76.ru, 2. Карта онлайн "Доступная среда", 3. Сайт МДОУ <https://mdou190.edu.yar.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "15" 04. 2021 г.
2. Акта обследования объекта: N 1 от "15" 04.2021 г.
3. Решения Комиссии № 02.04/67 от "15" 04. 2021 г.