



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю  
(150064, г. Ярославль, Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail: ondgorod@mail.ru)

**Предписание № 355/1/1**

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 190»**  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору № 355 от «28» сентября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «22» октября 2018 года по «31» октября 2018 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Медведевым Константином Федоровичем проведена плановая–(внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МДОУ «Детский сад № 190», осуществляющего деятельность по адресу: г.Ярославль, ул. Лермонтова, д. 24а, обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заведующего Кузнецовой Людмилы Геннадьевны.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В инструкции о мерах пожарной безопасности МДОУ «Детский сад № 190» не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте.	п.п. «л» п. 461 ППР В РФ	15.07.2019г.	
2.	Расстояние от светильников до дымовых пожарных извещателей АУПС менее 0,5м (групповая ячейка № 1, музыкальный зал).	п. 61 ППР В РФ; п. 12.33 НПБ 88-2001; п. 13.5.5 СП 5.13130.2009	15.07.2019г.	
3.	Помещение пожарного поста с приёмно-контрольным прибором АУПС не оборудовано аварийным освещением.	п. 61 ППР в РФ; п. 12.55 НПБ 88-2001*	15.07.2019г.	
4.	Отсутствуют световые оповещатели «Выход» СОУЭ над вторыми эвакуационными выходами в коридор 1-го и 2 го этажа в групповых ячейках № 1, 2, 3, 5.	п. 61 ППР в РФ; п.п. 3.1, 3.2, 3.11 таб. 1 НПБ 104-03; п. 5.3 СП 3.13130.2009.	15.07.2019г.	



5.	Двери лестничных клеток из поэтажных коридоров не оборудованы доводчиками и уплотнениями в притворах.	п.п. г п. 36 ППР в РФ; п. 6.18* СНиП 21-01-97*;	15.07.2019г.	
6.	Не обеспечено наличие указателей направление движения к пожарным гидрантам с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 55 ППР в РФ; п. 6.1.4 приложение К (обязательное) таблица К.1 ГОСТ 12.4.026-2015	15.07.2019г.	
7.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации (2 этаж общий коридор) менее 1,2 м. (фактически 0,9м). Установлены столы.	п. 33 ППР в РФ; п.6.27 СНиП 21-01-97*	15.07.2019г.	
8.	Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты выполнен с нарушением пунктами 474 настоящих Правил противопожарного режима в РФ (расчет выполнен как для помещений категорий А, Б и В1-В4 по пожарной и взрывопожарной опасности).	п. 465 ППР в РФ	15.07.2019г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля  
по пожарному надзору Медведев К.Ф.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«31» августа 20 18г.



Предписание для исполнения получил:

[Signature]  
(подпись)

«31» авг 20 18г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Заведующий МРОУ, Детской сад № 190  
Курякова С.Т.  
(должность, фамилия, инициалы)