



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(150064, г. Ярославль, Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 365/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 190»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору № 365 от «15» октября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «19» октября 2018 года по «07» ноября 2018 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Борисенковым Антоном Романовичем проведена плановая-(внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МДОУ «Детский сад № 190», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Радищева, д. 44а, обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заведующей Кузнецовой Людмилы Геннадьевны.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Огнетушитель в коридоре первого этажа расположен на уровне выше 1,5 метра	ч. 2 ст. 60 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 480, Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) (далее ППР в РФ) п.п. 6.1, 6.7 НПБ 166-97.	23.10.2019г.	
2.	Двери лестничных клеток из групповых ячеек №2 и №3, фиксируются в открытом положении	ч. 3 ст. 51; п. 1 ст. 52 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 2 п. 62 ППР в РФ, абзац 2 п. 6.18* СНиП 21-01-97*.	23.10.2019г.	
3.	В помещении с приемно-контрольным прибором АУПС и СОУЭ (группа №5) отсутствует аварийное освещение.	абзац 2 п. 61 ППР в РФ, п. 12.55 НПБ 88-2001*.	23.10.2019г.	
4.	Помещения тамбуров, групповых ячеек 1-го этажа (лучики, брусничка) не	ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ	23.10.2019г.	

	оснащены автоматической установкой пожарной сигнализации.	№123-ФЗ, п. 4, таб. 3 п.п. 5.2, 37 НПБ 110-03, прил. А п. А4, таб. А3 п.п. 5.2, 37 СП 5.13130.2009.		
5.	Помещение кухонного коридора, между коридором первого этажа и пищеблоком, не оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации. ✓	ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 2 п. 61 ППР в РФ, п. 4, таб. 3 п.п. 5.2, 37 НПБ 110-03, прил. А п. А4, таб. А3 п.п. 5.2, 37 СП 5.13130.2009.	23.10.2019г.	
6.	В помещении музыкального зала над эвакуационными выходами отсутствуют световые оповещатели «Выход». ✓	СП 3.13130.2009 п. 5.3	23.10.2019г.	
7.	Ширина эвакуационного выхода в свету из музыкального зала в коридор второго этажа менее 0,8м (ширина заужена в следствии отделки дверных откосов и составляет 0.71м; измерение проведено механическим измерительным инструментом – рулеткой);	п. 6.16 СНИП 21-01-97*.	23.10.2019г.	
8.	Для покрытия пола в коридорах первого и второго этажей здания применен линолеум, без показателя класса пожарной опасности (отсутствует документ, подтверждающий соответствие). (допускается применять покрытие с показателем не более КМ 1). ✓	п. 2 ст. 52; ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 53; ч. 6 таб. 3, 29 ст. 134 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 33 ППР в РФ, п.п. 6.25*, 7.1 СНИП 21-01-97*.	23.10.2019г.	
9.	Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с нормативными требованиями, а так же не обеспечено обозначение их на двери помещения складского назначения (прачечной).	ст. 18; ст. 19; ст. 27 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 20 ППР в РФ	23.10.2019г.	
10.	Для отделки стен в тамбуре у левой лестницы применены пластиковые панели, без показателя класса пожарной опасности (отсутствует документ, подтверждающий соответствие). (допускается применять покрытие с показателем не более КМ 0).	п. 2 ст. 52; ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 53; ч. 6 таб. 3, 28 ст. 134 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 33 ППР в РФ, п.п. 6.25*, 7.1 СНИП 21-01-97*.	23.10.2019г.	
11.	Не обеспечено наличие указателей направление движения к пожарным гидрантам с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 55 ППР в РФ; п. 6.1.4 приложение К (обязательное) таблица К.1 ГОСТ 12.4.026-2015	23.10.2019г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты

требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Борисенков А.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«07» _____ 20 18г.

Предписание для исполнения получил:

✓ _____
(подпись)

«07» _____ 20 18г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



✓ _____
(должность, фамилия, инициалы)
Заведующий
Куликова Н.Г.