

ПРЕДПИСАНИЕ № 956
об устранении выявленных нарушений

21.11.2018г.

г. Ярославль

При плановой проверке муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 190», размещенного по адресам: 150047, Ярославская область, г. Ярославль, Лермонтова, д.24а, 150047, Ярославская область, г. Ярославль, Радищева, д.44а Управлением Роспотребнадзора по Ярославской области и рассмотрении представленных документов: акта плановой проверки от 21.11.2018г № 1198

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

– СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

По адресу г. Ярославль, Лермонтова, д.24а:

П.3.9.; 3.10.1-3. В качестве теневого навеса на игровых площадках дошкольных групп используются навесы огражденные сплошным ограждением только с одной стороны, ограждения, используемые для двух других сторон, из металлических прутьев не могут полностью защитить детей от осадков. Для 2-ой младшей группы в качестве теневого навеса используется самодельно построенный игровой домик.

П.3.21. Асфальтовое покрытие входов, въездов, проездов и дорожек имеет грубые механические дефекты.

П.3.12. Частично игровое оборудование детских игровых и физкультурной площадок не имеет сертификатов в соответствии с техническим регламентом ТР ЕАЭС 042/2017.

П.5.1. Отделка стен: в игровой средней группы у подоконного пространства в шве имеет дефекты, в туалете второй младшей группы на стене и потолке трещины,

П.5.5. Напольное покрытие: линолеум в подготовительной группе имеет механические дефекты (порван)

П. 6.13. В спальне ясельной группы расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход между ними.

В спальне ясельной группы расстановка кроваток не обеспечивает свободные проходы между кроватями, кроватями и наружной стеной.

П.6.16.1. В ясельной группе вместо детской ванны установлен душевой поддон.

П.6.16.1-6.16.3. В туалетных комнатах подготовительной, средней, старшей, 2-ой младшей, ясельной группах отсутствуют умывальники для персонала, установленные на требуемую высоту. В туалетах дошкольных групп установлено вместо четырех по две-три умывальных раковины, хотя в каждой группе детей более 20 человек, т.о. количество детей в группах не соответствует количеству умывальных раковин.

П.6.9. Отсутствует искусственное освещение учебных досок в игровых всех групп.

П.7.1. В соответствии с протоколом измерений уровней искусственной освещенности помещений из 27 измерений 12 не отвечают требованиям санитарных правил.

П.8.5., П.4.15. Нарушаются режимы проветривания групповых помещений по причине невозможности открывания фрамуг из-за ветхости окна или отсутствия фрамуги в окне при его замене на новую конструкцию в: игровых помещениях средней, второй младшей групп.

П.9.4. Водоразборные краны для хозяйств в туалетных комнатах средней, старшей групп не имеют подводки горячей воды.

П.13.9. От моечных ванн в буфетных всех групп воздушные разрывы оборудованы с нарушениями санитарных правил, ниже сифонов.

П.17.2. В игровой старшей группы используется мебель детская для сидения с мягкой тканевой обивкой, ежедневная обработка которых горячей водой с мылом затрудняется.

По адресу Ярославль, Радищева, д. 44а

П.3.9.; 3.10.1-3. Напольное покрытие у теневого навеса игровой площадки младшей группы выполнено из асфальта, который является покрытием для дорог.

П.3.21. Асфальтовое покрытие входов, въездов, проездов и дорожек имеет грубые механические дефекты.

П.3.12. Частично игровое оборудование детских игровых и физкультурной площадок не имеет сертификатов в соответствии с техническим регламентом ТР ЕАЭС 042/2017

П.5.1. Отделка стен: в туалете младшей группы на стене и потолке отслоение штукатурного слоя, в туалете средней группы промочка

П.5.2. Плиточное покрытие стен: в туалете младшей группы имеет механические дефекты

П.5.2. Плиточное покрытие стен: в туалете младшей группы имеет механические дефекты
П.6.7. В части групп, в игровых помещениях, используется детские столы, рабочие поверхности которых имеют вместо светлых тонов темно-синие.

П.6.16.1. В ясельной группе вместо детской ванны установлен душевой поддон, в котором лежит деревянная подставка под ноги, пораженная грибком.

П.6.16.1-6.16.3. В туалетных комнатах средней группе отсутствует умывальник для персонала, установленный на требуемую высоту. В туалетах дошкольных групп установлено вместо четырех по две-три умывальных раковины, хотя в каждой группе детей более 20 человек, т.о. количество детей в группах не соответствует количеству умывальных раковин.

П.6.13. В младшей группе используются для организации сна детей четыре 2-х ярусные кровати, которые по ГОСТу 19301.3-2016 "Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры кроватей" для детей дошкольных учреждений не используются.

П.6.9. Отсутствует искусственное освещение учебных досок в игровых всех групп.

П.6.21. В старшей группе шкаф для уборочного инвентаря мал по объему, так что не весь уборочный инвентарь хранится в шкафу. Также во всех группах в доступе для детей установлены около унитазов ерши с дезрастворами, что опасно для детей.

П.7.1. В соответствии с протоколом измерений уровней искусственной освещенности помещений из 27 измерений 12 не отвечает требованиям санитарных правил.

П.7.10. В игровой подготовительной, ясельной групп пластиковая защитная арматура на светильниках грязно-желтого цвета, которая не обеспечивает светорассеивающую функцию.

П.8.5., П.4.15. Нарушаются режимы проветривания групповых помещений по причине невозможности открывания фрамуг из-за ветхости окна или отсутствия фрамуги в окне при его замене на новую конструкцию в: помещениях младшей (игровая), средней (раздевалка) групп.

П.13.9. От мочевых ванн в буфетных всех групп воздушные разрывы оборудованы с нарушениями санитарных правил, ниже сифонов или отсутствуют.

П.17.2. в раздевальных комнатах ясельной и старшей групп на скамьях для сидения частично разорвано кожаное покрытие, ежедневная обработка которых горячей водой с мылом затрудняется.

П.17.3. В туалетной комнате старшей группы отсутствует краны для технических целей.

Срок исполнения 2 1.11.2019г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 190» ОГРН 1027600845315, ИНН 7606032405

Документы, подтверждающие выполнение предписания предоставлять по мере исполнения, но не позже 01.11.2019г

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист

Зам. руководителя

Копию настоящего предписания получила:



Н.А. Смирнова
Б.А. Малицкий
И.И. Кузнецова