



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 365/1

об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Вручается: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 190»
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение решения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. от «03» декабря года № 365 в период с 13 час. 00 мин. «10» декабря 2021 года по 11 час. 00 мин. «20» декабря 2021 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Абрамовой Наталией Викторовной проведена внеплановая выездная проверка проведена в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 190» ИИН.

В ходе проверки присутствовал представитель контролируемого лица – заведующий Кузнецова Людмила Геннадьевна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п. 9 ст. 82 Федерального закона РФ от 22.08.2008 № 123-ФЗ п. 37 ППР в РФ.	14.03.2023	
2.	В помещении музыкального зала над дверями эвакуационного выхода (у группы Ромашка) отсутствует световой оповещатель «Выход».	Ч. 2 ст. 54, ст. 84 Федерального закона РФ от 22.08.2008 № 123-ФЗ, п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования Пожарной безопасности», п. 3.11, 3.13 НПБ 104-03	14.03.2023	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции обязанность по их устранению. Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Согласно п. 6 ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: «Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания». В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Абрамова Н.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» декабря 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий
Кудряшова Л.Т.
(должность, фамилия, инициалы)

«20» декабря 20 21 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



М.Л.П.*

(подпись)

